

KET 1501

Stand: 26.05.2020

Brandschutzsanierung Neurottschule Ketsch

TÜRLISTE

Legende: D/D=Drücker/Drücker, D/K=Drücker/Knauf, OTS=Obentürschließer, OTSFL=Obentürschließer Freilauf, SVP=selbstverriegelndes AP-Schloss, ZK=Zutrittskontrolle, AP=Antipanik, CO=Comfortschloss, HZ=Halbzylinder, FD=Freidrehend, BZ=Blindzylinder, TA=Tagalarm, HM=Haftmagnet, WP = Waterproof, HPL=High Pressure Laminate, VG=verzinkt und grundiert, HB= Holzblock, SB=Stahlblock

Geschoss	Pos. Nr.	Raum	Einbausituation	Wandstärke	Abmessung Rohbaumaße, ca. (Aufmessen vom AN vor Ort zwingend erforderlich!)	DIN Rechts	DIN Links	1 Flügel	Anforderungen Brandschutz	Zarge	Türblatt	Schallschutzklasse	Beschlag	Schloss	Durchgangsfunktion	Zylinder	Überströmung	Bänder	Feststellanlage	Türdrücker	Türschließer
----------	----------	------	-----------------	------------	---	------------	-----------	----------	---------------------------	-------	----------	--------------------	----------	---------	--------------------	----------	--------------	--------	-----------------	------------	--------------

Cluster 1

GG	5.0.1	TRH	Trockenbau	12,5	/	x		x	T30-RS	Aluminiumbrandschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
GG	5.0.1	TRH	Trockenbau	12,5	/		x	x	T30-RS	Aluminiumbrandschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
GG	5.0.1	Kriechkeller	Mauerwerk	59	0,75 x 0,875 m	x		x	T30-RS	Stahleckzarge (FS-Wandklappe)	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Konstr.band	/	D/D	/
GG	5.0.3	Lehrerbüro 2	Trockenbau	12,5	1,035 x 2,10 m		x	x	T0	Aluminiumelement	Alu / Glas	/	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	/
EG	5.1.5	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	5.1.6	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	CL1	Flur	Mauerwerk	/	5,25 x 2,20 m	x	x		RS-2	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
EG	CL1	Flur	Mauerwerk	/	4,89 x 2,20 m	x	x		RS-2	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
OG	5.2.5	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
OG	5.2.6	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS

Cluster 2

GG	4.0.1	Treppenraum	Mauerwerk	59	1,01 x 2,13 m	x		x	T30-RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
GG	4.0.6	Musiksaal 2	Mauerwerk	37	1,01 x 2,13 m	x		x	T30-RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
GG	4.0.7	Musiksaal	Mauerwerk	37	1,01 x 2,13 m		x	x	T30-RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
EG	4.1.5	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	4.1.6-2	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	CL2	Flur	Mauerwerk	/	4,83 x 2,20 m	x	x		RS-2	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
OG	4.2.5	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
OG	4.2.6	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS

Cluster 3

GG	3.0.1	Kriechkeller	Mauerwerk	20	0,75 x 0,875 m	x		x	T30-RS	Stahleckzarge (FS-Wandklappe)	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Konstr.band	/	D/D	/
EG	3.1.5	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	3.1.6	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	CL3	Flur	Mauerwerk	/	5,35 x 2,20 m	x	x		RS-2	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
EG	CL3	Flur	Mauerwerk	37	1,35 x 2,10 m	x		x		Stahlzarge	verz. Material	/	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	/
EG	CL3	Flur	Mauerwerk	/	5,44 x 2,20 m	x	x		RS-2	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
OG	3.2.5	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
OG	3.2.6	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS

Cluster 4

GG	2.0.1	Kriechkeller	Mauerwerk	20	0,75 x 0,875 m	x		x	T30-RS	Stahleckzarge (FS-Wandklappe)	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Konstr.band	/	D/D	/
GG	2.0.1	Kriechkeller	Mauerwerk	37	1,01 x 2,01 m	x		x	T30	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	/
EG	2.1.5	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2		Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	2.1.6	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2		Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS

Geschoss	Pos. Nr.	Raum	Einbausituation	Wandstärke	Abmessung Rohbaumaße, ca. (Aufmessen vom AN vor Ort zwingend erforderlich!)	DIN Rechts	DIN Links	1 Flügel	Anforderungen Brandschutz	Zarge	Türblatt	Schallschutzklasse	Beschlag	Schloss	Durchgangsfunktion	Zylinder	Überströmung	Bänder	Feststellanlage	Türdrücker	Türschließer
EG	CL4	Flur	Mauerwerk	/	5,44 x 2,20 m	x	x		RS-2	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
OG	2.2.5	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
OG	2.2.6	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS

Cluster 5

GG	1.0.1	Kriechkeller	Mauerwerk	20	0,75 x 0,875 m	x		x	T30-RS	Stahleckzarge (FS-Wandklappe)	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Konstr.band	/	D/D	/
GG	1.0.6	Werkraum 1	Mauerwerk	37	1,01 x 2,13 m	x		x	T30-RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
GG	1.0.7	Werkraum 2	Mauerwerk	37	1,01 x 2,13 m		x	x	T30-RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
EG	1.1.5-2	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2		Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	1.1.6	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2		Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	CL5	Flur	Mauerwerk	/	4,51 x 2,20 m	x	x		RS-2	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
EG	CL5	Flur	Mauerwerk	/	4,89 x 2,20 m	x	x		RS-2	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
EG	CL5	Flur	Mauerwerk	/	4,53 x 2,20 m	x	x		RS-2	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
EG	CL5	Flur	Mauerwerk	/	5,25 x 2,20 m	x	x		RS-2	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
OG	1.2.6	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
OG	1.2.7	Klassenraum	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS

Fachtrakt

GG	6.0.1	Fahrradkeller	Mauerwerk	37	1,01 x 2,10		x	x	T30-RS	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
GG	6.0.2a	Flur 1	Trockenbauwand	12,5	2,035 x 2,10	x	x		T30-RS-2	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
GG	6.0.2a	Kriechkeller	Mauerwerk	76	0,75 x 0,875 m	x		x	T30-RS	Stahleckzarge (FS-Wandklappe)	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Konstr.band	/	D/D	/
GG	6.0.2c	Elektroraum	Mauerwerk	24	1,01 x 2,10		x	x	T30-RS	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	/
GG	6.0.2d	Lager	Mauerwerk	24	1,01 x 2,10	x		x	T0	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	/
GG	6.0.2e	Lager	Mauerwerk	37	1,50 x 2,10	x	x		T0-2	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	/
GG	/	Lager Hort / Kernzeit	Mauerwerk	15	1,01 x 2,10		x	x	T0	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	/
GG	/	SiBel	Mauerwerk	15	1,01 x 2,10		x	x	T30	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	/
GG	/	BMZ	Mauerwerk	15	1,01 x 2,10		x	x	T30	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	/
GG	/	EDV	Mauerwerk	15	1,01 x 2,10		x	x	T30	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	/
GG	/	Flur	Mauerwerk	37	1,01 x 2,10	x		x	T30-RS	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
GG	6.0.3	Heizraum	Mauerwerk	37	1,01 x 2,10	x		x	T30-RS	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
GG	6.0.4	Lagerraum	Mauerwerk	37	1,01 x 2,10		x	x	T0	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	
GG	6.0.5	Lagerraum 1	Mauerwerk	37	1,01 x 2,10	x		x	T30-RS	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
GG	6.0.6	Putzmittelraum	Mauerwerk	37	1,01 x 2,10		x	x	T30-RS	Stahleckzarge	verz. Material	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
EG	FT	Flur	/	/	1,25 x 2,20 m	x		x	RS	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
EG	FT	Flur	/	/	1,25 x 2,20 m		x	x	RS	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
EG	6.1.2	WC-Damen	Mauerwerk	37	1,27 x 3,16 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	/	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	6.1.3	Lehrerzimmer	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m	x		x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	6.1.6	Flur Sekr.	Mauerwerk	37	2,27 x 3,16 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	6.1.12	Flur	Mauerwerk	37	1,37 x 3,16 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	6.1.13	Kiosk	Mauerwerk	37	1,37 x 3,16 m	x		x	RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
EG	6.1.15	Lehrmittelraum	Mauerwerk	37	1,37 x 3,16 m	x		x	T30-RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
EG	6.1.16	Drucker	Mauerwerk	37	1,37 x 3,16 m	x		x	T30-RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
EG	6.1.16a	Putzraum	Mauerwerk	37	1,37 x 3,16 m	x		x	T30-RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	/	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
EG	6.1.17	Schülerküche	Mauerwerk	37	1,37 x 3,16 m	x		x	T30-RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	DIN 4102 und DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTS
EG	6.1.18	WC-Herren	Mauerwerk	37	1,27 x 3,16 m		x	x	TD	Holzblockzarge	50 mm / HPL	/	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
OG	FT	Flur	Mauerwerk	/	1,50 x 2,20 m	x		x	RS	Aluminiumrauchschutzelement	Alu / Glas	/	DIN 18095	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	OTSFL
OG	6.2.8	HTW 2	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m		x	x	RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
OG	6.2.9	Vorbereitung HTW	Mauerwerk	37	1,37 x 3,20 m	x		x	RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS

Geschoss	Pos. Nr.	Raum	Einbausituation	Wandstärke	Abmessung Rohbaumaße, ca. (Aufmessen vom AN vor Ort zwingend erforderlich!)	DIN Rechts	DIN Links	1 Flügel	Anforderungen Brandschutz	Zarge	Türblatt	Schallschutzklasse	Beschlag	Schloss	Durchgangsfunktion	Zylinder	Überströmung	Bänder	Feststellanlage	Türdrücker	Türschließer
OG	6.2.10	HTW 1	Mauerwerk	37	2,27 x 3,20 m		x	x	RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
OG	6.2.11	Computer	Mauerwerk	37	1,37 x 3,20 m	x		x	RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS
OG	6.2.11	Computer	Mauerwerk	37	1,37 x 3,20 m	x		x	RS	Holzblockzarge	50 mm / HPL	SSK 2	/	Standard	B	CO		Objektband	/	D/D	ITS